



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תעודת סיווג מס' 9913300505
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : טמבורד מוצרי גבס בע"מ
מענו : אזור התעשייה עכו דרום 0024121
תאריך ההזמנה : 19/03/2019

תאור המוצר

דוגמת צמר סלעים חשוף המכונה ע"י המזמין :
צמר סלעים חשוף תוצרת RAVABER, טורקיה.

פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך : 10/03/2019
הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח : המזמין
מקום הנטילה : אין מידע

מהות הבדיקה

סיווג המוצר בשרפה לפי תקן ישראלי ת"י 755 "סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין – שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה" (יולי 2013) זהה לתקן אירופי EN 13501-1:2007.

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק
---	--

סיכום

המוצר הנ"ל סווג לדרגה A I ללא בדיקה בהתאם להחלטה של הוועדה האירופית 96/603/EC (23 ק OJ L 267 19.10.1966) ראה מבוא לתקן אירופי EN 13501-1:2007.
(פרטים ראה בגוף התעודה)

שם החותם : דר' רכנדו גורה
תפקידו : ראש ענף בטיחות אש

שם החותם : גנאדי בולין
תפקידו : מהנדס בכיר

תאריך : 21/03/2019



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תעודת בדיקה מס' 9913300505

דף מס' 2 מנוף 2 דפים

2. פרטי המוצר

2.1 תיאור המוצר

- דוגמת צמר סלעים חשוף המכונה עיי המזמין :
- צמר סלעים חשוף תוצרת RAVABER, טורקיה.

2.2 מידות המוצר

- מידות הדוגמה: כ- 100 X 60 ס"מ, עובי ממוצע: כ- 50 מ"מ.
- מסה ליחידת שטח: כ- 4193 גר"/מ"ר.
- מסה ליחידת נפח: כ- 85 ק"ג/מ"ק.

4.1 הסמכתה לסיווג

המוצר סווג בהתאם להחלטה של הוועדה האירופית שקבעה את רשימת החומרים שמקבלים סיווג A1 ללא בדיקה. הרשימה הזו מופיעה במסמך של הוועדה 96/603/EC (OJ L 267 19.10.1966 p23). ראה מבוא לתקן אירופי EN 13501-1:2007+A1:2009 (E).

4.2 סיווג

צמר סלעים חשוף המכונה עיי המזמין :
צמר סלעים חשוף תוצרת RAVABER (טורקיה) סווג לפי תגובתו בשרפה לדרגה

A1

סיווג לפי תגובה בשרפה: A1

תל אביב/ 21/03/2019